# E-60

# Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen

versie 15-04-2016 behorend bij de BIS-BLS

## Doel

Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een aangereden of beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair (bijvoorbeeld abri, parkeerautomaat, knipperlicht) op een veilige manier opheffen. Dit in relatie met publiek en omgeving.

## Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

## Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WVL (L-werkvergunning) of WVL (L-order) of WVL (L-overleg) via minimaal een RO. Je moet een VP (L-order) of WVP (L-werkvergunning) zijn.

## Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4 van de BIS-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Gebruik een werkbord. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Ondersteek het werk.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

### Veiligheidsmiddelen