

Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakelruimten of verdeelkasten

15 april 2018

Doel

Nedj met elektrotechnische werkzaamheden in stations, schakelruimten, of verdeelkasten uitvoeren en als dat nedj is belang bewacht houden.

Toepassingsgebied

Deze VAVI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de NV anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Samen L&B

Je krijg de opdracht van een $WV_{L&B}$ of $WV_{L&B,overname}$ via minimaal een DO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen ≥ 1 .

Je moet minimaal een $VP_{L&B}$ zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een $VP_{L&B}$ geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dit moet de hele tijd bewaakt worden gehouden door minimaal een $VP_{L&B}$.

Samen B

Je krijg de opdracht van een WV_B of $WV_{B,overname}$ via minimaal een DO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen ≥ 1 .

Je moet minimaal een VP_B zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VP_B geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dit moet de hele tijd bewaakt worden gehouden door minimaal een VP_B .

Samen M

Je krijg de opdracht van een WV_M via minimaal een DO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen ≥ 1 .

Je moet minimaal een VP_M zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VP_M geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dit moet de hele tijd bewaakt worden gehouden door minimaal een VP_M .

Opdrachtgever of werker die je alleen in het domein waar je aanwijzing geldt is.

Alleenwerken

Schakelen en meten opname

toelating is 1, 2, 3, 4, 5 of 6, afhankelijk afzonderlijk

Je hebt geen opdracht nedj