

E-132-232

HS en MS kabels verleggen

10 april 2018

Doel

leggen HS of MS kabels verleggen.

Toepassingsgebied

Deze VVI geldt voor activiteiten die voort of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VV anders heeft bepaald.

Onderwerp en verwijzing

Samen LMS

Je krijgt de opdracht van een WF_{LMS} , $WF_{LMS, \text{aanpak}}$ of een $WF_{LMS, \text{aanpak}}$ via een OO.

Je een vrijgeschakelde en geactiveerde kabel
 Je bent minimaal VP_{LMS} of een team onder regelmatig toezicht van minimaal een VP_{LMS} .

Onder spanning staande kabels mogen niet worden verlegt.

Samen M

Je krijgt de opdracht van een WF_M , $WF_{M, \text{aanpak}}$ of een $WF_{M, \text{aanpak}}$ via een OO.

Je een vrijgeschakelde en geactiveerde HS of MS kabel
 Je bent minimaal VP_M of een team onder regelmatig toezicht van minimaal een VP_M .

Je een onder spanning staande MS kabel
 Je bent minimaal VP_M of een team, beide onder voortdurend toezicht van minimaal een $VP_{M, \text{aanpak}}$.

Samen MS

Je krijgt de opdracht van een WF_{MS} of een $WF_{MS, \text{aanpak}}$ via een OO.

Je een vrijgeschakelde en geactiveerde kabel
 Je bent minimaal VP_{MS} of een team onder regelmatig toezicht van minimaal een VP_{MS} .

Je een onder spanning staande kabel
 Je bent minimaal VP_{MS} of een team, beide onder voortdurend toezicht van minimaal een VP_{MS} .

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BSL2018 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVI brengt extra risico's mee.

Risico: Belastinging bij door werkzaamheden, personen of dingen, verkeerd Maatregel: Scherm de werkgere of een nieuw verkeersmaatregelen. Onderbreuk het werk.