E-24
Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen
versie 15-04-2018 behorend bij de BS-BLS

Doel

Veilig een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen in een station of verdeelkast maken of verwijderen.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WV (i.p.v. werken) of WV (i.p.v. werken) via minimaal een RO.
Je moet een VP (i.p.v. werken) of AVP (i.p.v. werken) of AVP (i.p.v. werken) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BS-BLS kun je laten weten algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Gebruik een werkkent. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Ondersteek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen