E-61
Een lichtmaat of ander straatmeubilair vervangen
versie 13-04-2018 behorend bij de BSI-BLS

Doel
Een lichtmaat of ander straatmeubilair veilig vervangen.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht
Je krijgt de opdracht van een WV$_{(L\ of\ H\ netvlak)}$ of WV$_{(L\ of\ H\ netvlak)}$ of WV$_{(L\ of\ H\ netvlak)}$ via minimaal een RO. Je mag een VP$_{(L\ of\ H\ netvlak)}$ of AVP$_{(L\ of\ H\ netvlak)}$ zijn.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de BSI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	**Gebruik PBM's.** Scherm spanningsvoerende delen af.
Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel:	Gebruik een werkkent. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen