G-13
LD-aansluitleidingen ontluchten
versie 15-06-2018

Doel
LD-aansluitleidingen veilig ontluchten.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die door of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VI anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing
Je krijgt de opdracht van een WV $_{G,U,T\ niet\ ex}$ of WV $_{G\ niet\ ex}$ of WV $_{G\ ontluchten}$ via een werkplan of aanvraagbracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP $_{G\ starten}$ of VP $_{G,U,T}$ of AVP $_{G,U,T\ niet\ ex}$ of AVP $_{G\ niet\ ex}$ of AVP $_{G\ ontluchten}$ zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VGP geholpen.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4 t/ van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschermende kleding (tegen mechanische belasting)

Bij werkzaamheden langs de weg: veiligheidshesje dragen

Veiligheidsmiddelen

Gasdetectie: de werkplek voor het ontwijken van explosief mengsel

Blusmiddelen: blusser (CO2), min. inhoud 2 kg

Bloedstelpen

Middelen

Ontdekstaafje ontluchting