G-37
Lekken repareren in HD- en LD-leidingen
versie 15-04-2019

Doel
Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de N anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen
Je krijgt de opdracht van een WV $_{G\text{-}lekken}$ of WV $_{G\text{-}aansluiten}$ via een werkplan.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een:
- RVP $_{G\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in HD-leidingen onder druk.
  Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.
- RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in drukloze HD-leidingen.
- UP $_{G\text{-}LD}$ of RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of RVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in gasloze HD-leidingen.

LD-leidingen
Je krijgt de opdracht van een WV $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of WV $_{G\text{-}lekken}$ of WV $_{G\text{-}aansluiten}$ via een werkplan of reparatiebrief.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een:
- RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in LD-leidingen onder druk.
  Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.
- RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in drukloze LD-leidingen.
- UP $_{G\text{-}LD}$ of RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of RVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in gasloze LD-leidingen.

LD-aansluitleidingen
Je krijgt de opdracht van een WV $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of WV $_{G\text{-}lekken}$ of WV $_{G\text{-}aansluiten}$ via een werkplan of reparatiebrief.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een:
- UP $_{G\text{-}LD}$ of RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of RVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in LD-aansluitleidingen onder druk.
  Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.
- UP $_{G\text{-}LD}$ of RVP $_{G\text{-}LD\text{-}lekken}$ of AVP $_{G\text{-}lekken}$ of RVP $_{G\text{-}aansluiten}$ zijn om lekken te repareren in drukloze of gasloze LD-aansluitleidingen.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.