

# G-50

## Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2016

---

### Doel

Niet-gastechnische werkzaamheden in gastechnische bedrijfsruimten veilig uitvoeren.

### Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

### Opdracht en aanwijzing

#### ***Personen met een geldige VIAG-aanwijzing***

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>G-distributie</sub>, via een werkplan of raamopdracht.

Voor het aflezen van meters (meteropname) heb je geen opdracht nodig.

De WV bepaalt de mate van toezicht.

Je moet minimaal een THP<sub>G</sub> zijn om niet-gastechnische werkzaamheden uit te voeren.

Niet-gastechnische werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: een gasruimte ingaan, meters aflezen, lampen verwisselen, vloeren en/of wanden schoonmaken, kleine bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden.

#### ***Personen zonder een geldige VIAG-aanwijzing***

De IV bepaalt hoe de opdrachten verstrekt worden; dit kan via een werkplan of raamopdracht, maar ook een mondelinge opdracht is mogelijk.

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>G-distributie</sub>, via een werkplan of raamopdracht of anders.

De WV bepaalt de mate van toezicht.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing binnen de gasruimte houdt minimaal een VOP de hele tijd toezicht. Deze werkzaamheden vallen altijd onder een werkplan.

Je mag een medewerker zonder VIAG-aanwijzing zijn om bepaalde niet-gastechnische werkzaamheden uit te voeren. Dit zijn werkzaamheden aan groenvoorzieningen, bestrating en afscheidingen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Blokkering vluchtwegen

Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

# G-50

## Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2016

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bij werkzaamheden  
buiten de gasruimte:  
werkkleding



Bij werkzaamheden in de  
gasruimte: antistatische  
en vlamvertragende  
werkkleding



Gehoorbescherming

#### Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur  
met akoestisch en optisch  
signaal



Brandblusser  
(klasse A/B/C)  
van minimaal 6 kg\*

\* Als je alleen opname-, schouw- of inspectiewerkzaamheden uitvoert, heb je geen brandblusser nodig).

### Werkwijze

#### Vorbereiding

##### Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met je werk, maar bel direct de WV.

- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Controleer of de werkplek:
  - voldoende ruim, droog en verlicht is.
  - voldoende geventileerd wordt.
- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Blijf bij werkzaamheden binnen de gasruimte de hele tijd de gasconcentratie meten. Als je een gasconcentratie meet > 10% LEL, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.
- Meet bij werkzaamheden buiten de gasruimte eerst de gasconcentratie, voordat je deze betreedt. Als je een gasconcentratie meet > 10% LEL, betreedt dan deze ruimte niet. Geef het door aan de WV.



#### Let op!

- Alleen personen met een geldige VIAG aanwijzing mogen een gastechnische bedrijfsruimte openen.
- Gelden er extra voorwaarden en/of instructies van derden? Volg ze dan op.

# G-50

## Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2016

---

### *Uitvoering*

---

#### Stap 2

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Zet alle deuren van de gasruimte open. Zet ze goed vast zodat ze open blijven staan.
- Voer de werkzaamheden uit.
- Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

### *Beëindiging*

---

#### Stap 3

Als je klaar bent, doe je het volgende:

- Heb je gewerkt via een werkplan? Meld dan aan de WV dat het werk klaar is.
- Heb je gewerkt via een raamopdracht of anders? Lever het werk dan op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek netjes en veilig achter.
- Controleer of de deuren en hekken goed dicht zijn, als je het gebouw en/of terrein verlaat.

### Referenties

- VIAG