

Het uit en in bedrijf nemen van een MT- installatie in een station

VW1-04

1. Doel

Het veilig in en uit gebruik nemen van een MT installatie in een station (inclusief het drukloos maken). Dit betreft zowel een installatie in een MT-vegetatie als een installatie in een MT-afwatering.

Deze veiligheidsaankomststructuur VW1-4 is ook van toepassing op activiteiten in het MT-deel van de installatie in een HT-station.

Voor het veilig in en uit gebruik nemen van HT-stations zie veiligheidsaankomststructuur VW1-3.

Voor het veilig in en uit gebruik nemen van afwaterings zie veiligheidsaankomststructuur VW1-10.

2. Toepassingsgebied

In warmtevoorzieningsystemen, te bepalen door de energaandrijver.

3. Aankomsten en opdrachtverstrekking

- Uitvoering door minimaal een tot PL, aangevuld VP, samen met minimaal een VOP. Indien door een aanwezige afvoerzuivering de installatie veilig drukloos en waterloos te maken te bepalen door de IV is assistentie door minimaal een VOP niet noodzakelijk.
- Opdrachtverstrekking door WN, via werkplan. Indien (een deel van) de installatie alleen voor klein onderhoud of meterverwisseling uit en in bedrijf wordt genomen kan de IV bepalen dat dit ook via raamspraken mag worden uitgevoerd.
- De WN bepaald de mate van toezicht.

4. Voorwaarden

- de werkplek is voldoende ruim, droog en verlicht.
- uitvoering vindt plaats volgens het voor deze activiteit geldende montagevoorschrift.
- Indien tijdens de uitvoering een leiding buiten het station via bedrading van de hoofdinstallaties uit of in bedrijf moet worden genomen dient dit conform veiligheidsaankomststructuur VW1-1 resp. 2 te gebeuren.

5. Risico's en maatregelen

Risico: Persoonlijk letsel, g.v. brandwonden door vrijkomend of stroom of heet water. Dit kan het gevolg zijn van lekkage, stroomvoering door te smalle drukleiding, of onvoldoende maatregelen tegen en ledingsbreuk (g.v. waterlog).

Maatregel: PBM's, handelen in de juiste volgorde, sandwegen afschermingen.

Risico: Behouding van tuberaal, bij: weersomstandigheden, omstanders, verkeet.

Maatregel: bij werkzaamheden afzettingen.

Risico: Persoonlijk letsel, g.v. aanslag van onder spanning staande delen van de elektrische installatie

Maatregel: afschermen en spanningsloos.