



Informatiekaart TSP Transport

Je bent een Toegang Houdend Persoon. Je mag zelfstandig elektrische bestuursunit openen en sluiten, tenslotte betreden enkele specifieke werkzaamheden in het domein H8 Transport uitvoeren. Hieronder wordt controle en toezicht houden.

Voor welke VM's kun je opdracht krijgen?

VM's

Staties

E 225 Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in staties, schakelhuizen, of vertrekhuizen

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder toezicht of toezicht. Het is ook een deel van de opdracht.
- Vraag een LARA af voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilig werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsstanden.
- Vraag nooit werkzaamheden af die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid gaat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schreef direct hulpverleners in als dat nodig is.
- Weet ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties altijd te je werkovernameverhoor en je veiligheidsplan. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkovernameverhoor.