



Informatiekaart WV netmontage Distributie

Je bent Werkvoorbereidende netmontage en opdrachtgever voor een aantal montage activiteiten in het MS-gebied van het domein Distributie en voor het uitvoeren van de opbouwende civiele veiligheidsmaatregelen. Je mag in dit domein alle civiele veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen, en de elektrotechnische veiligheidsmaatregelen bevestigen (niet treffen en opheffen). Daarnaast mag je toezicht houden en voor je medewerkers, afdelingen, bevoegdingen en inspecties, of waarbij geen sprake is van uitmontage.

Let op! Voor activiteiten aan een LV, secundaire en tertiair LV installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing WV LV Distributie of WV LV Transport nodig.

Voor welke WVI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

(R) = raamopdracht, (D) = directe opdracht, (G) = grondgebonden opdracht

WVI's	Soort opdracht?
Algemeen	
E-100 Werkzaamheden aan veiligheids- HV/MV kabels uitvoeren	(D)
E-102 HV- en MV kabels ontgraven	(D)
E-103 Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MV- of HV-net	(R)
E-104 (Onder toezicht van HV- of MV-kabel die buiten gebruik is of de grond verlaten)	(D)

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Als Werkvoorbereidende mag je werkzaamheden/een montage of demontage zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitsluitend mogen het werken zonder raamopdracht of werkplan. Je mag niet werken aan de opdracht. Regelmatig de opdracht met de uitvoerenden en overleg je om er dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke civiele veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkvloer regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Ga op in de dat met voldoende gebouwen.