

G-25

HD-leidingen stoppen

versie 13-04-2019

Doel

HD-leidingen veilig stoppen.

Toepassingsgebied

Deze VRI gaat voor activiteiten die voor of door de reë beheerder worden uitgevoerd, tenzij de VRI anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een VRI ≥ 10000 of VRI ≥ 1000000 via een werkplan.

De VRI heeft voortdurend toezicht.

Een gespecialiseerde medewerker of bedrijf voert het stoppen uit (mogelijk medewerker(s) onder VRI-aanwijzing).

Je moet een AUP ≥ 10000 of AUP ≥ 1000000 zijn om de bijbehorende gespecialiseerde werkzaamheden en beheerprocedures uit te voeren.

Elk door werkzaamheden voortgezet door minimaal een VOP gezamenlijk.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de VRIG kun je twee welke algemene risico's en maatregelen en zijn. Het werk in deze VRI brengt extra risico's met:

Risico: Gevalideerde sluitingen

Maatregel: Zorg dat je sluitingen kunt gebruiken.

Risico: Brand en/of explosiegevaar

Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplan. Plaats waarschuwingsborden "Open haal verboden".

Risico: Aanwezigheid van arbeidsgenoot(en)

Maatregel: Gebruik de extra PMA's die in VRI G-27 staan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen



Gebruik de juiste veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen



Gebruik de juiste veiligheidsmiddelen



Gebruik de juiste veiligheidsmiddelen



Gebruik de juiste veiligheidsmiddelen



Gebruik