# G-53
# Werkzaamheden aan EVHIs veilig uitvoeren
**versie 10-04-2019**

## Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (b.v. installateur) of WV (b.v. 2 man), of WV (b.v. monteur), of WV (b.v. aansluiter), HS-lijn werkplan of reparatiopdracht.
De WV bepaalt zich de mate van toezicht.
Je moet een VP (b.v. monteur), of VP (b.v. 2), of AVP (b.v. 2 man), of AVP (b.v. monteur), of AVP (b.v. aansluiter), of AVP (b.v. aansluiter) zijn.

## Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Gebrekkende vluchtwegen
Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas
Maatregel: Ventileer de ruimte. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ademkapsel of ademmaskers met ventilatie

Gehoorbescherming

### Veiligheidsmiddelen

Gasdetectie (de apparatuur met alarmsignaal en optisch signaal)

Reddingsapparaat (bijvoorbeeld een ademkap van minimaal 5 kg)