

VIAG

Versie 15 april 2016



## Informatiekaart WV G-LD netten

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in lage druk-gasnetten. Je mag BedieningsHandelingen (BH) in de lage druk uitvoeren.

### Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort Opdracht?
<b>Werkzaamheden in meterkasten</b>	
G-06: Gasmeters ≤ G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen	RO
G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 beproeven op dichtheid	RO
G-08: Binneninstallaties ≤ G25 ontluchten	RO
G-09: Gasmeters HD of > G25 LD plaatsen, verwisselen of verwijderen	RO
G-10: LD-meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen repareren en onderhouden	RO
<b>Werkzaamheden in aansluitingen</b>	
G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen aansluiten en in gebruik nemen	RO
G-12: LD-aansluitleidingen beproeven op sterkte en dichtheid	RO
G-13: LD-aansluitleidingen ontluchten	RO
G-14: Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen	RO
G-16: Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)	DO
G-17: Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)	RO
<b>Werkzaamheden in netten</b>	
G-20: LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen	RO of DO
G-22: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte	DO
G-23: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen op dichtheid beproeven	DO
G-24: Gasblazen in LD-leidingen plaatsen en verwijderen	DO
G-27: PE-leidingen en aansluitleidingen knevelen in HD- en LD-netten	RO, DO, GO
G-28: Aftakhulpstukken lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten	RO of DO
G-29: Aftakhulpstukken lassen op staal in bestaande HD- en LD-netten	DO

*Lees verder op pagina 2.*

WV G-LD-netten (vervolg)

VWI's	Soort opdracht?
<b>Bijkomende werkzaamheden in netten</b> G-36: De omgeving veiligstellen van en het lokaliseren van gaslekken G-37: Lekken repareren in HD- en LD-leidingen G-42: Grondafsluiters bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen G-43: Grondafsluiters en appendages controleren in HD- en LD-netten	RO RO, DO DO RO
<b>Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten</b> G-51: Functionele inspecties uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25 G-53: Werkzaamheden aan EVHI's uitvoeren	RO RO

**Aandachtspunten voor de veiligheid**

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.