

## Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één aansluiting

15 april 2019

### Doel

Veilig aanbrengen van een tweede identieke aarding op één aansluiting voor twee kabels. Deze identieke aarding wordt aangebracht als er wordt gemeten of gemonteerd aan één van de twee kabels.

### Toepassingsgebied

Deze VVI geldt voor activiteiten die niet of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

### Opdracht en aanwijzing

#### Domein 20

Je krijgt de opdracht van een  $WF_{10}$  of  $WF_{10,10000}$  of  $WF_{10,100000}$  als een GO.

Voor deze werkzaamheden moet minimaal twee personen zijn.

Je moet een  $AVP_{10}$ ,  $AVP_{10,10000}$  samen met minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

#### Domein 10

Je krijgt de opdracht van een  $WF_{10}$  als een GO.

Voor deze werkzaamheden moet twee personen zijn.

Je moet een  $AVP$  zijn, en samenwerken met minimaal een  $VP_{10}$ , tenzij tenminste het domein 10.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BO-BV is het ja teken welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVI brengt welke risico's met.

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, elektrische ontlading, span- of kortsluiting.

**Maatregel:** Gebruik PWB's. Scherm spanningsovernde delen af. Ruim voldoende afstand.

**Risico:** Beschadiging bij de aanbrengen van aarding, gemeten of gemonteerd, verkeer.

**Maatregel:** Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreuk het werk.