

## Citaten uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

### F.1 Artikel 1.2 Algemene vereisten

1. Arbeidsplaatsen zijn veilig tegevoegd en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig ontworpen, gebruikt, afgevoerd, in toestand gebracht, gebruikt en onderhouden, dat gewaar wordt de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is verzekerd. Daarbij worden (i) onderzocht, zoveel mogelijk (ii) vermeden en (iii) waarover de veiligheid van de arbeidsplaats het meest wordt gewaarborgd.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de (i) de arbeidsplaats (ii) bescherming van de werknemers (iii) verzorging voorzieningen en (iv) andere maatregelen nog adequaat functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

### F.2 Artikel 1.4 Elektrische installaties

1. Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gebruikt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hierbij zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen vereist. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortvloeien uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten overvoltage-invalten en onderhoudswerkzaamheden.
2. In een elektrische installatie zijn doelvoldoende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, stroom- en magnetische straling en te sterke roeding.
3. Een teken elektrische installatie zijn tekenen, die het type van de schema's beschrijven als ook alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.
4. Het derde lid is niet van toepassing op elektrische installaties voor toepassing van beperkte stroom.

### F.3 Artikel 1.5 Elektrotechnische, bevestigings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie

1. Elektrotechnische werkzaamheden en bevestigingswerkzaamheden die worden kunnen uitvoeren, worden door deskundige, voldoende onderzocht en daarbij benodigde werkzaamheden uitgevoerd.
2. Een juiste wijze aan een elektrische installatie voor toepassing bevestiging waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen stroom of magnetische straling dat een te sterke roeding, wordt slechts betreden in aanwezigheid van een tweede daartoe bevoegd persoon.
3. Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gebruik waarvan of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is.
4. De daartoe bevoegde werknemer neemt doelvoldoende maatregelen om een veilig verloop van de werkzaamheden te waarborgen.