

## Geïntegreerd taalgebruik volgens ENTSO-E

Deze bijlage 4 van de EN 501 801 is afkomstig van bijlage 4 van de EN 501 801. De inhoud betreft het omschrijven, geïntegreerd taalgebruik dat geldt voor zowel HV, MV als LV, voor zowel nieuw.

### 1. Invoeren

Het maken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakelaar, ontspanner L3, v.d.

### 2. Uitschakelen

Het afschakelen van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakelaar, ontspanner L3, v.d.

Hierin is afgeschakelen gebouwd met componenten. De inhoud betreft op het elektriciteitsvoeringssysteem wordt door de bronnen onder 3 tot 10 gebouwd en geeft daarmee specifieke informatie over de af te nemen belastingverandering in de daarbij betrokken reële in nemen maatregelen.

### 3. Afsluiten

Het opsluiten maken van een deel van het elektriciteitsvoeringssysteem.

### 4. Vrijmaken

Het afsluiten van een deel van het elektriciteitsvoeringssysteem controleerbaar schakelen.

### 5. Koppelen

Het maken van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoeringssysteem van gelijk spanningniveau, die als afzonderlijk door een transformator worden gevoed.

### 6. Ontkoppelen

Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoeringssysteem van gelijk spanningniveau, die als afzonderlijk door een transformator worden gevoed.

### 7. Ring sluiten

Het maken van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoeringssysteem van gelijk spanningniveau, die door één transformator worden gevoed.

### 8. Ring openen

Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoeringssysteem van gelijk spanningniveau, die door één transformator worden gevoed.

### 9. Diversificeren

Het koppelen van delen van een LV- elektriciteitsvoeringssysteem. Hierbij kan in sprake zijn van delen van LV- elektriciteitsvoeringssystemen die op dezelfde MV/LV transformator zijn aangesloten, maar het is ook mogelijk dat zij verschillende MV-voedingen hebben, volgens extra maatregelen met zult mee brengen.

### 10. Verbeten

Het ontkoppelen van delen van een LV- elektriciteitsvoeringssysteem. Hierbij kan in sprake zijn van delen van LV- elektriciteitsvoeringssystemen die op dezelfde MV/LV transformator zijn aangesloten, maar het is ook mogelijk dat zij verschillende MV-voedingen hebben, volgens extra maatregelen met zult mee brengen.