

E-22

Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat

versie 11-04-2019 (behoort bij de B3-BLS)

Doel

Een LS-groep veilig plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat.



Let op!

De TV bestaat uit LS-groepen, die in de gemiddelde situatie veilig of semi-geveerd zijn onder spanning mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Alle andere soorten LS-groepen mogen niet onder spanning worden gemonteerd of gedemonteerd op een onder spanning staand LS-rek.

Toepassingsgebied

Deze VRI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de TV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

De VRI is de opdracht van een VRI₁ aan een VRI₂ (O).

Voor deze opdracht moet 2 personen zijn. De meest VRI₁ aan zijn. Bij deze werkzaamheden wordt in deze context een VRI₁ aan of VRI₂ aan genoemd.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B3-BLS kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI brengt welke risico's mee:

Risico: Persoonlijke letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, aard of kortsluiting
Maatregel: Gebruik VRI's. Scherm spanningsgevoelige delen af.

Risico: Betrinking, slip, door werkzaamheden, personen of dingen, verkeer
Maatregel: Gebruik een veiligheidsscherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderzoek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog voltage
bescherming



Elektrische
bescherming



Val- en
valscherm



Veiligheids
scherm



Veiligheids
scherm



Veiligheids
scherm