E-64
Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren
versie 15-04-2019 behorend bij de BS1-BL3

Doel
Een onder spanning staande kunststof aansluitkabel met een aderdoorsnede tot 16 mm² Cu of tot 50 mm² Al veilig (de)monteren en/of invoeren.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht
Je hebt de opdracht van een WV (o.a. monteur) of RWV (o.a. coördinator) of WV (o.a. ploeg) of RWV (o.a. monteur) die minimaal een RO:
Je moet een VP (o.a. monteur) of VP (o.a. ploeg) of AVP (o.a. monteur) zijn.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de BS1-BL3 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsvoerende delen af

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Gebruik een werkbord. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen