E-83
Voorlokalisatie van de storingsplaats in OV en tariefladers door sectioneren
versie 15-04-2019 behorend bij de BIS-BLS

Doel

Veilig de storingsplaats voorlokaliseren van een OV- of tarieflading.
Hierbij wordt de gestoorde sector eerst uitgeschakeld en het "gesonde netdeel" weer in bedrijf gesteld.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WTL (i.e. Werkleider) via minimaal een RO.
Je moet een VP (i.e. Veiligheidsplan) of AVP (i.e. Aanvraagformulier) of AVP (i.e. Werkformulier) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BIS-BLS kun je kiezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Gebruik een werkbord. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen