

## Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

10 april 2020

### Doel

Veilig aanbrengen van een tweede typeB-je aarding op één eindsluiting voor twee kabels. Deze typeB-je aarding wordt aangebracht als er wordt gewerkt of gemonteerd aan één van de twee kabels.

### Aanwijzing en Opdracht

#### Opdracht T3

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{10}$  of  $WV_{10,1000}$  of  $WV_{10,10000}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb minimaal twee personen  $\geq 18$ .

Je moet een  $AVP_{10}$ ,  $AVP_{10,1000}$  samen met minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

#### Opdracht M3

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{10}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen  $\geq 18$ .

Je moet een  $AVP$  zijn, of samenwerken met minimaal een  $VP_{10}$ , beide tenminste het domein M3.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de (S)-BVI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijke letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, elektrische ontleding, kort- of oversluiting.

**Maatregel:** Gebruik PBM's. Scherm spanninggevoelige delen af. Houd voldoende afstand.

**Risico:** Schade aan de apparatuur, door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

**Maatregel:** Scherm de veiligheid af en neem veiligheidsmaatregelen. Onderbreek het werk.