

15 april 2020

Gedifferentieerd laaggebruik volgens ENTSO-E

Deze bijlage 1 van de BE-ENTSO is identiek aan bijlage 1 van de BE-ENTSO. De inhoud betreft het voorgeschreven, gedifferentieerd laaggebruik dat geldt voor zowel NL, BE als LU, voor zowel verbruik

1. Invoederen

- Het maken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakelen, aansluitingen (L3), e.o.

2. Uitschakelen

- Het afschakelen van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakelen, aansluitingen (L3), e.o.

Het is een afschakelen gebaseerd met componenten. De inhoud hiervan op het elektriciteitsvoorzienings systeem wordt door de termen onder 2 tot 10 gedifferentieerd en geeft daarmee specifieke informatie over de af te voeren belastingafhandeling of de daarbij eventueel made-to-order maatregelen.

3. Afschakelen

- Het spanningsloos maken van een deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem.

4. Vijfshakelen

- Het afschakelbare deel van het elektriciteitsvoorzienings systeem controleerbare schakelen.

5. Opspannen

- Het maken van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningniveau, die elk afzonderlijk door een transformator worden gevoed.

6. Ontspannen

- Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningniveau, die elk afzonderlijk door een transformator worden gevoed.

7. Ring sluiten

- Het maken van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningniveau, die door één transformator worden gevoed.

8. Ring openen

- Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een HV- of MV- elektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningniveau, die door één transformator worden gevoed.