

Geïntegreerd taalgebruik volgens ENTSO-E (voorheen UCTE)

Deze bijlage 4 van de NEN-EN 50400 identiek aan bijlage 4 van de NEN-EN 50400. De inhoud betreft het voorgeschreven, geïntegreerde taalgebruik dat geldt voor zowel MS, MS-als-LS, voor zowel relevant.

1. Insluiten

Het maken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakel, smeltkroon (LS), v.d.

2. Uitschakelen

Het verbreken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakel, smeltkroon (LS), v.d.

Het in- en uitschakelen gebeurt met componenten. De inhoud hiervan op het elektriciteitsvoorziening systeem wordt door de termen onder 3 t/m 6 gedefinieerd en geeft daarmee specifieke informatie over de uit te voeren besturing/handeling en de daarbij eventueel nodige te nemen maatregelen.

3. Afschakelen

Het spanningloos maken van een deel van het elektriciteitsvoorziening systeem.

4. Inrijshakelen

Het afschakelbare deel van het elektriciteitsvoorziening systeem controleren schakelen.

5. Koppelen

Het maken van een verbinding tussen twee delen van een MS- of MS-als-LS elektriciteitsvoorziening systeem van gelijk spanningsniveau, die elk afzonderlijk door een transformator worden gevoed.

6. Ontkoppelen

Het scheiden van een verbinding tussen twee delen van een MS- of MS-als-LS elektriciteitsvoorziening systeem van gelijk spanningsniveau, die elk afzonderlijk door een transformator worden gevoed.