

Raamopdracht - RO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO	Opmerkingen	
IV bepaalt welke activiteiten onder RO mogen WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode.	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	De wijze van opdrachtverstrekking en werkuitgifte van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.	
Een RO heeft geen accordering door OIV	Een DO heeft geen accordering door OIV	Een GO heeft een accoord van de OIV nodig	Een WV mag van een DO altijd een GO maken.	
Werkuitgifte niet door WV Werkuitgifte door "leek", bijv. planner	Werkuitgifte door WV	Werkuitgifte door WV		
Onderstaand de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaand de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben	VWI nr.	Activiteit
G-06 G-07 G-08 G-09 G-10			G-06 G-07 G-08 G-09 G-10	Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluichten Gasmeters HD > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen LD meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden
G-11 G-12 G-13			G-11 G-12 G-13	Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid LD-aansluitleidingen veilig ontluichten
G-14 bij uitvoering aan meteropstelling G-14 bij uitvoering met vrije gasuitstroming door min. 2 VP G-LD	G-14	G-14 bij stoppelen in pandige leidingen ≥ DN 50	G-14	Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
G-16 bij uitvoering door min. 2 VP G-LD G-17	G-15 G-16		G-15 G-16 G-17	HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in gebruik nemen Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming) Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)
G-20 v.w.b. kleine netuitbreidingen, zie VWI	G-20 v.w.b. overige situaties, zie VWI	G-21	G-20 G-21 G-22 G-23	LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
	G-24 (altijd via bedieningsplan)		G-24	Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
G-27 v.w.b. LD-aansluitleidingen G-28 v.w.b. LD-leidingen	G-27 v.w.b. LD-netten en HD-aansluitleidingen G-28 v.w.b. HD-leidingen G-29	G-25 G-27 v.w.b. HD-netten	G-25 G-27 G-28 G-29	HD-leidingen veilig stoppelen PE-leidingen en aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten Aftakstukken veilig lassen en aanboren op PE in bestaande HD- en LD-netten Aftakstukken veilig lassen en aanboren op staal in bestaande HD- en LD-netten
G-31			G-31	Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
G-35 G-36			G-35 G-36	Veilig bovengronds gaslekzoeken De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
G-37 v.w.b. LD-leidingen	G-37 v.w.b. HD-leidingen		G-37	Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen
G-41 G-42 v.w.b. afsluiters in HD- en LD-aansluitleidingen en scheidingsafsluiters voor gasreducerstations G-43 G-45 G-46	G-42 (altijd via bedieningsplan)		G-41 G-42 G-43 G-45 G-46	Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten KB-metingen veilig uitvoeren
		G-47	G-47	Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen Veilig werken met aardgascondensaat
G-50 v.w.b. betreden, schoonmaken, beperkte bouwkundige en civiele werkzaamheden, aflezen meters, lampverwisselen, activiteiten buiten	G-50 v.w.b. overige (niet onder RO genoemde) werkzaamheden G-50 indien de onder RO genoemde werkzaamheden door een leek worden uitgevoerd		G-50	Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-51 G-52 zonder bedieningshandelingen		G-52 indien bedieningshandelingen nodig zijn	G-51 G-52	Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25 Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-53 G-54 zonder invloed op de bedrijfsvoering van het net		G-54 met invloed op de bedrijfsvoering van het net	G-53 G-54	Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren Gasdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen