Doel

Veilig een afsluitmof voor de openbare verlichting monteren of voor andere objecten die via de openbare verlichting geschakeld zijn.

Aanwijzing en Opdracht

Ontvangt de opdracht van een $BVL_{1 \text{ voorzorgs}}$ of $BVL_{1 \text{ voorz}}$ of $BVL_{1 \text{ werkvoorz}}$ via mobiletool van RO. Je moet een $VP_{1 \text{ voorzorgs}}$ of $VP_{1 \text{ voorz}}$ of $VGP_{1 \text{ werkvoorz}}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BD-B13 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VMI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of hartschilding
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scheiden spanningsgeleidende delen af
Risico:	Bekrimpelding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een werkkent. Scheiden de werkplek of. Onderbrenden het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen