Netbeheer Nederland

E-60

Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen

versie 15-04-2021 behorend bij de BRL-K

Doel

Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een verzakte of beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair (bijvoorbeeld abri, parkeerautomaat, kniggerbord) op een veilige manier opheffen. Dit in relatie met publiek en omgeving.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een $WVI_{E-Installatie}$ of $WVI_{E-Leiding}$ of $WVI_{E-Netbeheer}$ via minimaal een RO.
Je maakt een $VP_{E-Leiding}$ of $KVP_{E-Installatie}$ bijv.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BRL-K/V kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of hartschokking
Maatregel:	Gebruik PBMT's. Scheren spanningsgeleidende delen af
Risico:	Aanrijdingen, bijv. door weersomstandigheden, parcours of daken
Maatregel:	Gebruik van werkkleed. Scheren de werkplek af. Ondersteunen het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen