Netbeheer Nederland

G-37

Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen

versie 11-04-2021

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen
Je krijgt de opdracht van een RVV [illegible] of RVV [illegible], via een werkplan.
De RVV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een:

- AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in HD-leidingen onder druk.
  Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.
- AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in drukloze HD-leidingen.
- VP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in gedeluchte HD-leidingen.

LD-leidingen
Je krijgt de opdracht van een RVV [illegible] of RVV [illegible] of RVV [illegible], via een werkplan of - naamgedrucht.
De RVV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een:

- AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in LD-leidingen onder druk.
  Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.
- AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in drukloze LD-leidingen.
- VP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in gedeluchte LD-leidingen.

LD-aansluitleidingen
Je krijgt de opdracht van een RVV [illegible] of RVV [illegible] of RVV [illegible], via een werkplan of - naamgedrucht.
De RVV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een:

- VP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in LD-aansluitleidingen onder druk.
  Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.
- VP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn om lekken te repareren in drukloze of gedeluchte LD-aansluitleidingen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Met werk in deze VPW (werg) extra risico's mee.

Risico:	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verkeersborden "Stuut, open vlam en roken verboden".