

Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechische installaties en meteropstellingen > G25

versie 15-04-2019

Opdracht en aanwijzing

Gastechische installaties

Je krijgt de opdracht van een NV (woning), via een werkplan of teampactaat.

De NV inspecteert ook de meter van tevoren.

Je moet een NP (woning) of NP (woning) zijn.

Meteropstellingen > G25

Je krijgt de opdracht van een NV (woning) of NV (woning) of NV (woning) of NV (woning), via een werkplan of teampactaat.

De NV inspecteert ook de meter van tevoren.

Je moet een NP (woning) of NP (woning) of NP (woning) of NP (woning) of NP (woning) of NP (woning) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VAO brengt extra risico's met.

Risico Ongewoonde uitstraling van gas.

Maatregel Verifieer de werkgas. Bij de toke bij de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkgas. Gaaf herdoen van de NV.

Risico Staking van stellingen.

Maatregel Zorg dat je stellingen juist gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Oogbescherming
veiligheid



Oorbescherming



Valbescherming
veiligheid