

Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

10 april 2021

Doel

Volgt aanbrengen van een tweede typebijz aarding op één eindsluiting voor twee kabels. Deze typebijz aarding wordt aangebracht als er wordt gewerkt of gemonteerd aan één van de twee kabels.

Aanwijzing en Opdracht

Opdracht T3

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of $WV_{10,10000}$ of $WV_{10,100000}$ via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb minimaal twee personen ≥ 1 .

Je moet een AVP_{10} , $AVP_{10,10000}$ samen met minimaal een VP_{10} zijn.

Opdracht M5

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen ≥ 1 .

Je moet een AVP zijn, en samenwerken met minimaal een VP_{10} , beide binnen het domein M5.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de (S)SRI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, elektrische ontlading, kort- of oversluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanninggevoelige delen af. Hou voldoende afstand.

Risico: Schade aan de apparatuur, door verkeersmiddelen, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de weg af of er heen verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.