

Onderwerp: het Arbeidsomstandighedenbesluit

F.1 Artikel 3.2 Algemene vereisten

1. Arbeidsplaatsen zijn veilig te gebruiken en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig ontworpen, gebruikt, afgevoerd, in toestand gebracht, gebruikt en onderhouden, dat gewaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Daarbij worden zij zodanig, zoveel mogelijk niet verstoord en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, veilig gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats te beschrijven van de werknemers aanwezige voorzieningen en gemiddelde maatregelen nog adequaat functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

F.2 Artikel 3.4 Elektrische installaties

1. Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gebruikt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hierbij zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere situaties die kunnen voorkomen als de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten afwezigde incidenten en onderhoudswerkzaamheden.
2. In een elektrische installatie zijn doelbepaalde maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontsteking, directe of indirecte aanraking en te sterke roeding.
3. Van elke elektrische installatie zijn te allen tijde afgevoerde elektrische stroom's beschikbaar stroom alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.
4. Het derde lid is niet van toepassing op elektrische installaties voor bevoorrading van bepaalde omring.

F.3 Artikel 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie

1. Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die worden uitgevoerd, worden door deskundige, voldoende onderzocht en daarbij benodigde werknemers afgevoerd.
2. Een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor bevoorrading bevindt wanneer de delen van