

**Overname van de bepalingen uit Bepaling 4.01.1 van de NEN 5060**

**Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor  
werkmethoden**

**A.1 Algemeen**

Deze bijlage is bedoeld om gebruikers van deze norm te voorzien van aanbevelingen voor minimale waarden van de afstanden voor zowel onder spanning werken als werken in de nabijheid van actieve delen, afgeleid van een richtlijn voor het gebruik van de gegevens in tabel A.1.

De gevorderde afstanden gelden voor normale weersomstandigheden. Bij afwijkende weersomstandigheden moeten grotere afstanden in acht worden genomen, dan wel moeten de werkzaamheden worden onderbroken, zie ook bijlage 0 onder B2.

**A.2 Onder spanning werken**

De governance is een ruimte rondom actieve delen. De buiten grens van deze zone wordt gemeten vanaf de actieve delen. De afstand DL is de buiten grens van de zone. Tot het onder spanning werken behoren alle werkzaamheden waarbij een persoon of actieve delen aanraakt of zich in de governance bevindt of met delen van het lichaam of met gereedschappen, hulpmiddelen of beschermingsmiddelen waarmee wordt gewerkt in deze zone terecht kan komen.

**A.3 Werken in de nabijheid van actieve delen**

De nabijheidszone is een zone rondom de governance. De buiten grens van deze zone wordt gemeten vanaf de actieve delen. De afstand DN is de buiten grens van de zone. De afstand van de grens van de governance tot aan de buiten grens van de nabijheidszone hangt af van het spanningsniveau van het actieve deel. Tot het werken in de nabijheid van actieve delen behoren alle werkzaamheden waarbij een persoon of zich in de nabijheidszone bevindt of met delen van het lichaam of met gereedschappen, hulpmiddelen of beschermingsmiddelen waarmee wordt gewerkt in deze zone terecht kan komen, maar daarbij van de governance binnengaat.