

Raamopdracht - RO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO	Opmerkingen
IV bepaalt welke activiteiten onder RO mogen	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	De wijze van opdrachtverstrekking en werktuigfite van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.
WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	Een WV mag van een DO altijd een GO maken.
Een RO behoeft geen accordering door OIV	Een DO behoeft geen accordering door OIV	Een GO heeft een accord van de OIV nodig	
Werktuigfite door 'leek', bijv. planner	Werktuigfite door WV	Werktuigfite door WV	
Onderstaand de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaand de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben	WVI nr. Activiteit
G-06			G-06 Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
G-07			G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
G-08			G-08 Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten
G-09			G-09 Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
G-10			G-10 LD meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden
G-11			G-11 Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
G-12			G-12 LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
G-13			G-13 LD-aansluitleidingen veilig ontluchten
G-14 bij uitvoering aan meteropstelling	G-14	G-14 bij stoppen in pandige leidingen > DN 50	G-14 Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
G-14 bij uitvoering met vrije gasuitstroming door min. 2 VP G-LD			
G-16 bij uitvoering door min. 2 VP G-LD	G-15		G-15 HD-aansluitleidingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
G-17	G-16		G-16 Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
G-20 v.w.b. kleine netuitbreidingen, zie VWI	G-20 v.w.b. overige situaties, zie VWI	G-21	G-17 Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)
			G-20 LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
	G-22		G-21 HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
	G-23		G-22 HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte
			G-23 HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
	G-24 (altijd via bedieningsplan)		G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
		G-25	G-25 HD-leidingen veilig stoppen
G-27 v.w.b. LD-aansluitleidingen	G-27 v.w.b. LD-netten en HD-aansluitleidingen	G-27 v.w.b. HD-netten	G-27 PE-leidingen en aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten
G-28 v.w.b. LD-leidingen	G-28 v.w.b. HD-leidingen		G-28 Aftakstukken veilig lassen en aanboren op PE in bestaande HD- en LD-netten
G-31	G-29		G-29 Aftakstukken veilig lassen en aanboren op staal in bestaande HD- en LD-netten
G-35			G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
G-36			G-35 Veilig bovengronds gaslekzoek
G-37 v.w.b. LD-leidingen	G-37 v.w.b. HD-leidingen		G-36 De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
G-41			G-37 Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen
G-42 v.w.b. (scheidings)afsluiters in HD- en LD-aansluitleidingen	G-42 (altijd via bedieningsplan)		G-41 Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
G-43			G-42 Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
G-45			G-43 Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten
G-46			G-45 KB-metingen veilig uitvoeren
		G-47	G-46 Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
			G-47 Veilig werken met aardgascondensaat
G-50 v.w.b. betreden, schoonmaken, beperkte bouwkundige en civiele werkzaamheden, aflezen meters, lampverwisselen activiteiten buiten	G-50 v.w.b. overige (niet onder RO genoemde) werkzaamheden		G-50 Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
	G-50 indien de onder RO genoemde werkzaamheden door een leek worden uitgevoerd		
G-51			G-51 Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25
G-52 zonder bedieningshandelingen		G-52 indien bedieningshandelingen nodig zijn	G-52 Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-53			G-53 Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren
G-54 zonder invloed op de bedrijfsvoering van het net		G-54 met invloed op de bedrijfsvoering van het net	G-54 Gasdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen