

## Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

10 april 2022

### Doel

Veilig aanbrengen van een tweede typeB-je aarding op één eindsluiting voor twee kabels. Deze typeB-je aarding wordt aangebracht als er wordt gewerkt of gewerkt moet worden aan één van de twee kabels.

### Aanwijzing en Opdracht

#### Domein T3

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{10}$  of  $WV_{10,1000}$  of  $WV_{10,10000}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb minimaal twee personen  $\geq 1$ .

Je moet een  $AVP_{10}$ ,  $AVP_{10,1000}$  samen met minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

#### Domein M5

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{10}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen  $\geq 1$ .

Je moet een  $AVP$  zijn, en samenwerken met minimaal een  $VP_{10}$ , beide binnen het domein M5.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de (S) (S)F kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI's brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijke letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, elektrische ontlading, kort- of overspanning

**Maatregel:** Gebruik PBM's, Scherm spanninggevoelige delen of Houid voldoende afstand.

**Risico:** Schade aan de apparatuur, door aanraking van spanninggevoelige delen, kort- of overspanning

**Maatregel:** Scherm de werplek af en neem afschermingsmaatregelen. Onderbreek het werk.