

Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS

10 april 2022

Doel

Volgt bestellingshandelingen uitvoeren op plaatsen waar schakelfoutbeveiliging ontbreekt, of buiten de schakelfoutbeveiliging om.

Bestellen buiten de schakelfoutbeveiliging kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn.

Voorkosten zijn:

- Noodbestelling (licht, hydraulisch)
- Handbestelling (zorgen)
- Bij bewaart overbruggen van de elektrische voeding bij lokale bestelling

Aanwijzing en Opdracht

Opmerking

Zie bijlage de opdracht van een BS en een OS.

Het bestelplan in het OS beschrijft de bestellingshandelingen die buiten de schakelfoutbeveiliging om moeten worden uitgevoerd.

In storingssituaties moet de WV het bestelplan mondeling afstemmen met de BS en de DV.

Bij uitvoering moet voor beide situaties de WV ter plaatse zijn en blijven.

Voor deze bestellingshandelingen moet minimaal twee personen zijn.

Zie met een WPV's of WPV's zijn en samenwerken met minimaal een WPV's.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BS (BS) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze WVI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk leed door onder spanning staande delen, elektrische verbinding, aard- en kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Houd voldoende afstand

Risico: Verkeerde component bestellen

Maatregel: Pas het vier ogen principe toe, volg het bestelplan, overleg regelmatig met de DV

Risico: Belastinging, bij doorwerkzaamheden, personen of delen, verlaten.

Maatregel: Ondersluit het werk. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen.