

15 april 2024



Informatiekaart WV totaal Transport

Je bent Werkverantwoordelijke Transport en opdrachtgever voor alle activiteiten binnen het domein Transport met bijbehorende aanwijzing. In je aanwijzing zijn je bevoegdheden beschreven.

Je mag alle bedieningshandelingen uitvoeren en veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (en beoordelen). Daarnaast mag je toezicht houden en voer je metingen, selecties, beproevingen en inspecties uit waarbij geen sprake is van (de)montage. Ook mag je een WV, AVP, VP of VOP assisteren bij hun activiteiten.

Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein Transport heb je een aparte aanwijzing WV LS Transport nodig.

Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden.

(RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort opdracht?
Algemeen	
E-204: Bedienen en veiligstellen	DO of GO
E-213: HS- en MS-kabels meten en beproeven	GO
E-236: Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS	GO
E-248: Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting	GO
Stations	
E-221: Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties	GO
E-222: Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren	RO of DO
E-223: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten	DO
Kabels	
E-230: Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren	DO
E-232: HS- en MS-kabels verleggen	DO
E-233: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net	RO of DO
E-234: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen	DO
E-238: Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen	DO
E-239: HS en MS kabels selecteren en knippen	GO
Lijnen	

15 april 2024

E-241: Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten	DO of GO
E-242: Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen	GO

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je de werkzaamheden laat starten. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens het werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Laat daarom nooit in de gevarenzone werken en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Laat nooit werkzaamheden uitvoeren die je niet veilig vindt. De eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel installatieverantwoordelijke TR.