

G-42 Grondsluikers veilig bedienen in MD- en LD-netten en aansluitelingen

versie 15-04-2024

Opdracht en aanwijzing

Afsluiter bedienen in MD-netten

Je krijgt de opdracht van een WY W_{1000} of WY W_{2000} , via een bedieningsplan.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ACP W_{1000} of ACP W_{2000} of ACP W_{3000} zijn om deze grondsluikers te sluiten.

Je moet een ACP W_{1000} of ACP W_{2000} zijn om grondsluikers in MD-netten te openen.

Afsluiter bedienen in MD-aansluitelingen

Je krijgt de opdracht van een WY G-netten of WY G-distributie, via een bedieningsplan of

recombinatiedruct. De WY bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet een ACP G-netten of ACP G-

stations of ACP G-distributie zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Scheidingsafsluiter voor gasoverstroombeveiliging

Je krijgt de opdracht van een WY W_{1000} via een bedieningsplan of recombinatiedruct.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ACP W_{1000} of ACP W_{2000} of ACP W_{3000} zijn om deze grondsluikers te sluiten.

Je moet een ACP W_{1000} of ACP W_{2000} zijn om deze grondsluikers te openen.

Afsluiter bedienen in LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WY W_{1000} of WY W_{2000} of WY W_{3000} , via een bedieningsplan.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ACP W_{1000} of ACP W_{2000} of ACP W_{3000} zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Afsluiter bedienen in LD-aansluitelingen

Je krijgt de opdracht van een WY G-netten of WY G-distributie of WY W_{1000} of WY W_{2000} , via een bedieningsplan of recombinatiedruct.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ACP W_{1000} of ACP W_{2000} of ACP W_{3000} of ACP W_{4000} zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in de WY brengt extra risico's met.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas

Maatregel: Verifieer de ventielen. Bij de hele tijd de gasaanwezigheid meten. Als de gasaanwezigheid >10% LEL is, verlaten dan direct de werkplek. Overhaal daar van de WY