Netbeheer Nederland

G-50

Niet-gastechnische en andere werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2024

VWG artikel 1.1.2
Een gastechnische bedrijfsruimte is een afgesloten ruimte of plaats voor de opslag en de bedrijfsvoering van een gastechnische installatie, waarin een gastechnische gasverbrandingsinrichting is. Het deel van het gebouw c.q. hoof waarin de gasmeetinstallatie staat opgeslagen wordt geen ruimte genoemd. Alleen personen die daartoe gerechtigd zijn, hebben toegang tot een gastechnische bedrijfsruimte.

Opdracht en aanwijzing

Personen met een geldige VIAG-aanwijzing
Je krijgt de opdracht van een RIV (Leidinggevende), via een werkplan of raamopdracht.
Voor het uitvoeren van niet-gastechnische werkzaamheden buiten de gasruimte heb je geen opdracht nodig.

Voor het uitvoeren van niet-gastechnische werkzaamheden binnen de gasruimte heb je wel een opdracht nodig. De RIV bepaalt de mate van toezicht.

Je moet minimaal een THP $_L$ zijn om zelfstandig niet-gastechnische werkzaamheden uit te voeren.
In bijlage 1 van de VIAG zijn deze werkzaamheden benoemd.

Personen zonder een geldige VIAG-aanwijzing
De RI bepaalt hoe de opdrachten verstrekt worden.
Je krijgt de opdracht van een RIV (Leidinggevende).

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing binnen de gasruimte houdt minimaal een VOP continue toezicht.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze WWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel:	Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de RIV.