Netbeheer Nederland

G-53

Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren

versie 11-04-2024

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een IBV (b.voorbeeld) of IBV (b.gas, water) of IBV (b.water) of IBV (b.elektriciteit), via een werkplan of naamopdracht.
De IBV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP (b.voorbeeld) of VP (b.gas) of AVP (b.gas, water) of AVP (b.water) of AVP (b.elektriciteit) of AVP (b.elektriciteit, gas).

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VVAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VPFI bevat(t) extra risico's meer:

Risico: Gebloklaaiende vluchtwegen.
Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bijt de hole tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de IBV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Schoeisel en beschermende kleding

Gehoorbescherming

Veiligheidsmiddelen

Gevaarlijke handelingen met elektriciteit en explosie-veilig gereed

Brandblusser (poeder/CO2) aanwezig in de bus