

## E-104-204

### Bedienen en veiligstellen

11 april 2024

#### Doel

Het veilig uitvoeren van:

- Bedieningshandelingen
- Het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen voor HV- of MV installaties.

#### Aanwijzing en Gebruik

##### Domein T3

###### • Bedienen

Voor het bedienen krijg je opdracht van de GO via middel van goedgekeurd Bedienplan.  
Je maakt minimaal een OPF zijn binnen het domein T3.

Uitvoerbepalingen hiervan zijn de volgende BOP's:

- In en uit schakelen HV/MV transformateurs
- Het in en uit bedrijf nemen van laagfrequent transformators
- Het koppelen/ontkoppelen van net
- Het met de hand regelen/ontkoppelen van HV/MV transformateurs

###### • Het treffen van veiligheidsmaatregelen

Je krijgt opdracht van een HV<sub>1</sub>, HV<sub>2</sub>... of MV<sub>1</sub>... of MV<sub>2</sub>... via een GO.  
Voor deze werkzaamheden moet twee personen zijn.

Je maakt minimaal een OPF zijn binnen het domein T3 samen met minimaal een OPF zijn binnen het domein T3.



Uitvoerbepaling hiervan is het nemen van veiligheidsmaatregelen bij verbindingen. Daar mag het drukken en vergrendelen en het aan- en uitschakelen van de wederinrichting uitgevoerd worden door een OPF waarbij de OP meekijkt op afstand. Dit geldt alleen als een