

Doel

Veilig van niet-elektrotechnische werkzaamheden in stations, schakelruimten, of verdeelkasten uitvoeren en als het nodig is terug toezicht houden.


LET OP:

De N heeft een aantal (deel van de en type) installaties of deze volgens bijlage 15, voldoende afgeschermd (gedeeltelijk afgeschermd, onvoldoende is afgeschermd)

Aanwijzing en Opdracht
A. Volledig afgeschermd installaties

Je krijgt de opdracht via een SO van

Voor TR: WFO₁ of WFO₂

Voor MS: WFO₁

Voor TR: Je moet minimaal TRFO₁ zijn of een team met toezicht van minimaal TRFO₁

Voor MS: Je moet minimaal TRFO₁ zijn of een team met toezicht van minimaal TRFO₁

B. Installatie is in bedrijf en voldoende afgeschermd of installatie is in bedrijf en (gedeeltelijk) afgeschermd en je voldoet aan de procedurele maatregelen, art. 4.3 of bijlage 15

Je krijgt de opdracht via minimaal een PO van

Voor TR: WFO₁ of WFO₂

Voor MS: WFO₁

Voor TR: Je moet minimaal TRFO₁ zijn of een team met ononderbroken toezicht van een minimaal TRFO₁

Voor MS: Je moet minimaal TRFO₁ zijn of een team met ononderbroken toezicht van een minimaal TRFO₁

C. Installatie is in bedrijf en onvoldoende afgeschermd of installatie is in bedrijf en (gedeeltelijk) afgeschermd en je voldoet NEE aan de procedurele maatregelen, art. 4.3 of bijlage 15

Je krijgt de opdracht via minimaal een SO van

Voor TR: WFO₁ of WFO₂

Voor MS: WFO₁