

Werkzaamheden aan veiliggestelde HS of MS-kabel uitvoeren

11 april 2024

Doel

Veilig werkzaamheden uitvoeren aan veiliggestelde HS of MS-kabels.

Aanwijzing en Oefenfeit

Context 23

Werkzaam aan een mast

Je krijgt de opdracht van een WF_n , WF_{n+1} of WF_{n+2} via minimaal een DG te bent:

- WF_n , WF_{n+1} , AF_n of AF_{n+1} of AF_n
- Een teek onder reglementair toezicht van een WF_n , WF_{n+1} , AF_n of AF_{n+1} .

Het bevestigen of verwijderen van kabels, het (de)monteren/lijnen van een strobbe/lijngestelte vóór een hekbeveiliging

A De opdracht installatie is uitgesteld

Je krijgt de opdracht van een WF_n , WF_{n+1} of WF_{n+2} via minimaal een DG. Je moet een WF_n , WF_{n+1} , AF_n of AF_{n+1} zijn, of een teek onder reglementair toezicht van minimaal een WF_{n+1} .

B De teek van de installatie is in bedrijf, maar voldoende afgevoerd

Je krijgt de opdracht van een WF_n , WF_{n+1} of WF_{n+2} via minimaal een DG. Je moet een WF_n , WF_{n+1} , AF_n of AF_{n+1} zijn, of een teek onder reglementair toezicht van minimaal een WF_{n+1} .

C De teek van de installatie is in bedrijf, maar aanvullende afgevoerd

Je krijgt de opdracht van een WF_n , WF_{n+1} of WF_{n+2} via minimaal een DG. Naar deze werkzaamheden met minimaal twee personen uit. Je moet een WF_n , WF_{n+1} , AF_n of AF_{n+1} zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je geholpen door minimaal een VOP_n, eventueel aangevuld met twee.