

11 april 2021

Afstanden governance en nabijheidszone

Documentatie voor de Reguleerder en de Regulee, 4 en 5 van de NEN 3120

Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor werkmethoden

A.1 Algemeen

Deze bijlage is bedoeld om gebruikers van deze norm te voorzien van aanbevelingen voor minimale waarden van de afstanden waar zowel onder spanning werken als werken in de nabijheid van actieve delen, afkomstig van een richtlijn voor het gebruik van de gegevens in tabel A.1.

De genoemde afstanden gelden voor normale weersomstandigheden. Bij afwijkende weersomstandigheden moeten grotere afstanden in acht worden genomen, die ook moeten de werkzaamheden worden onderbroken, zie ook bijlage B onder B2.

A.2 Onder spanning werken

De governance is een ruimte rondom actieve delen. De buchtgrens van deze zone wordt gemeten vanaf de actieve delen. De afstand B1 is de buchtgrens van de zone. Bij het onder spanning werken behoren alle werkzaamheden waarbij een persoon of actieve delen van een of meer in de governance bevindt of met delen van het lichaam of met gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen waarmee wordt gewerkt in deze zone terecht kan komen.

A.3 Werken in de nabijheid van actieve delen