

Algemeen

Besluit de NLR/BEI 11 elektriciteitsvoorziening systemen van netbeheerders is voortvloeit de BEI-001 en de BEI-002 van toepassing. Als er geweest wordt in de omgeving van NLR/BEI elektriciteitsvoorzieningssystemen van de netbeheerders is het afhankelijk van de lokale situatie of er typen de uitvoering van het betreffende werk de BEI-001/002 van toepassing is.

Bijlage 11 is opgesteld om duidelijkheid te geven wanneer de BEI-001/002 met van toepassing is (BEI-n.v.t.).

De netbeheerders van Nederland werken aan hun infrastructuur voor transport en distributie van elektrische energie

- op terreinen afgecheiden door netbeheerders
- in de openbare ruimte

Bijlage 11 is van toepassing op beide situaties

1. Toepassing

Deze bijlage geldt voor de Domeinen Transport en Distributie (Middenspanning)

2. Betreft de regelgeving

Deze bijlage 11 is gebaseerd op afspraken gemaakt tussen de netbeheerders in het veld in Nederland

3. Uitgangspunten

3.1. Nieuwbouw op een afgecheiden terrein in de omgeving van actieve delen

Wanneer een netbeheerder nieuwbouw realiseert, gaat het meestal gepaard met bouwaanvragen, omgevingsvergunningen en andere administratieve werkzaamheden. Het resultaat van deze werkzaamheden is infrastructuur voor transport en distributie van elektrische energie. Typisch deze nieuwbouw bestaat de mogelijkheid om, onder voorwaarden, de BEI-n.v.t. te verlaten. Deze verlaten, BEI-n.v.t., wordt afgegrenst door de netbeheerder. Gevolg, algemene Nederlandse regelgeving wordt van toepassing op het bouwterrein. De volledige verantwoordelijkheid voor het bouwterrein kan worden overgenomen van de contractpartner van de netbeheerder.

Typisch deze nieuwbouw is de BEI-n.v.t. als (voorwaarden)

- Het bouwterrein voor de nieuwbouw volledig, met een deugdelijk hekwerk, is afgegrenst. Het deugdelijk hekwerk voorkomt dat er geen toegang kan worden verkregen tot actieve faciliteiten voor transport en distributie van de netbeheerder. Een heining of draaghek is noodzakelijk.
- Vanaf het bouwterrein is geen structurele ingang tot een terrein met andere faciliteiten voor transport en distributie van de netbeheerder. De in de omgeving van de actieve delen van bestaande infrastructuur niet bereikbaar voor werkmensen werkzaam op het betreffende bouwterrein.
- Er is een afscherming BEI-n.v.t. dat garandeert dat alleen het werkgebied BEI-n.v.t. toegankelijk is voor de delen (BEI) van de contractpartners. De medewerkers van de contractpartners hebben door dit afscherming direct geen toegang tot BEI-gebieden werkgebieden.