Netbeheer Nederland

Versie 21 april 2020 behorende bij de BIS 8H1

Informatiekaart WV

De aanwijzingen gelden aan de wallen delen van het elektrisch bedrijf gewerkt mag worden. Op hoofdlijnen is hiervan kennisvrij bekend wanneer de aanwijzing. In de BIS 8H1 is het verder uitgewerkt.

Verwijzen de aandachtspunten voor jouw veiligheid met daarna een overzicht met de verdeling van de aanwijzingen over de VWV's. In de VWI staat in detail de beschrijving van de activiteiten met de specificatie RO, DO en UO.

Aanwijzing	Werkgebied
WV_{RO}	WV ter zijdes Regelen van activiteiten in het Bedrijf van het Beheer Elektrisch, en activiteiten van het Bedrijf van het Beheer Transport
$WV_{RO\ Kleinspannings}$	WV ter zijdes Regelen van werkzaamheden in het Bedrijf van Beheer Elektrisch
WV_{DO}	WV ter zijdes Regelen van activiteiten in het Beheer Transport
$WV_{UO\ Kabels}$	WV ter zijdes Regelen van activiteiten in de kabels in het Beheer Transport
$WV_{UO\ Verbindingen}$	WV ter zijdes Regelen van activiteiten in de verbindingen van het Beheer Transport

Aandachtspunten voor de veiligheid

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder toestemming of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrippen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grip in als dat niet volgens gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een GRBA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, oxidatie/ontbinding of explosie. Werk daarom nooit in de gevaarzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je Operationeel Installatie Verantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je Operationeel Installatie Verantwoordelijke.