

## E-148-248

### Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

10 april 2025

---

#### Doel

Veilig aanbrengen van een tweede typeB- aarding op één eindsluiting voor twee kabels. Deze typeB- aarding wordt aangebracht als er wordt gewerkt of gewerkt moet worden aan één van de twee kabels.

#### Aanwijzing en Opdracht

##### Opdracht 25

Je krijgt de opdracht voor een  $WV_{10}$  of  $WV_{10,10000}$  of  $WV_{10,100000}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden moet minimaal twee personen zijn.

Je moet een  $AVP_{10}$ ,  $AVP_{10,10000}$  samen met minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

##### Opdracht 26

Je krijgt de opdracht voor een  $WV_{10}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden moet twee personen zijn.

Je moet een  $AVP$  zijn, en samenwerken met minimaal een  $VP_{10}$ , beide binnen het domein M5.

#### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de O3-ORV kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze O3-ORV brengt extra risico's met.

**Risico** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsoverende delen, elektrische ontlading, kort- of overspanning

**Maatregel** Gebruik PBM's, Schakel spanningsoverende delen af. Houid voldoende afstand

**Risico** Schade aan de omgeving, bij doorvoersituaties, personen of dieren, verkeer

**Maatregel** Schakel de veiligheid af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreuk het werk