

## E-132-232 HS en MS kabels verleggen

13 april 2024

### Doel

Verleg HS of MS kabels verleggen.

### Aanslijting en Opdracht

#### Opzet 23

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{100}$  of  $WV_{100-1000000}$  via een DO.

Bij een vrijgeschakelde en geïsoleerde HS of MS kabel

Je bent minimaal  $VOP_{100}$  of een loek onder regelmatig toezicht van minimaal een  $VOP_{100}$ .

Bij een onder spanning staande HS kabel

Je bent minimaal  $VOP_{100}$  of een loek, beide onder voortdurend toezicht van minimaal een  $VP_{100-1000000}$ .

#### Opzet 24

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{100}$  of een  $WV_{100-1000000}$  via een DO.

Bij een vrijgeschakelde en geïsoleerde kabel

Je bent minimaal  $VOP_{100}$  of een loek onder regelmatig toezicht van minimaal een  $VOP_{100}$ .

Bij een onder spanning staande kabel

Je bent minimaal  $VOP_{100}$  of een loek, beide onder voortdurend toezicht van minimaal een  $VP_{100}$ .

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de B11-B13 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP brengt extra risico's met.

Risico: Beschadiging bij doorvoersomstandigheden personen of dieren, verkeer.  
Maatregel: Toezicht de veiligheid af en nemen verkeersmaatregelen. Onderbrek het werk.